

Ersatzteilliste

Standard-Rohrbündel

- In umfassenden Tests der thermischen Leistung im [-Labor](#) zeigten die Rohrbündel bewährte thermische Kühlgeräteleistungen und bieten Ihnen eine beispiellose Systemeffizienz.
- Betriebsintern entwickelt und hergestellt.
- Das Rohrbündel ist aus kontinuierlichen **Stahlrohren mit glatter Oberfläche** hergestellt und wird nach der Fertigung feuerverzinkt.
- **Kühlschlangen** sind für maximal 10 bar Betriebsdruck gemäß PED ausgelegt.
- **Verflüssigerschlangen** sind für maximal 23 bar Betriebsdruck gemäß PED ausgelegt. Pneumatisch abgedrückt bei 34 bar.



Benötigen Sie ein Rohrbündel für Ihr Verdunstungskühlgerät?

Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#).

Downloads

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [BAC replacement coils](#)