Ersatzteilliste

Standard-Rohrbündel



- In umfassenden Tests der thermischen Leistung im **-Labor** zeigten die Rohrbündel bewährte thermische Kühlgeräteleistungen und bieten Ihnen eine beispiellose Systemeffizienz.
- Betriebsintern entwickelt und hergestellt.
- Das Rohrbündel ist aus kontinuierlichen **Stahlrohren mit glatter Oberfläche** hergestellt und wird nach der Fertigung feuerverzinkt.
- **Kühlschlangen** sind für maximal 10 bar Betriebsdruck gemäß PED ausgelegt.
- **Verflüssigerschlangen** sind für maximal 23 bar Betriebsdruck gemäß PED ausgelegt. Pneumatisch abgedrückt bei 34 bar.

Benötigen Sie ein Rohrbündel für Ihr Verdunstungskühlgerät?
Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung.

Downloads

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment
- BAC replacement coils

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Ersatzteile/Standard-Rohrbündel