



TSU-C/D

Accumulo termico con ghiaccio

790D-1440D

Engineering data

NOTA: non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3. H_1 = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 130 mm per l'altezza di spedizione.
4. La carica di refrigerante indicata in tabella è la carica d'esercizio per alimentazione dal fondo con pompa di ricircolo. Per gli altri sistemi di alimentazione, consultare il rappresentante di zona BAC.

Last update: 14/05/2024

TSU-C/D 790D-1440D



1. Attacchi batteria; 2. Reintegro ND50; 3. Troppopieno ND50; 4. Uscita acqua; 5. Entrata acqua; 6. Drenaggio ND50; 7. ICE LOGIC®.

Modello	Peso di sp. appros. (kg)	Peso di eserc. appros. (kg)	Pompa aria (kW)	Volume acqua (l)	Volume di pull- down (l)	Volume batteria (l)	Carica R717 (kg)	ND attacco acqua In (mm)	ND attacco acqua Out (mm)	H	H1	L	W
TSU- 790D	1397 5	6863 5	2,5	5186 0	1510	2750	1187	200+ 2x80	200	2415	2575	7290	3582
TSU- 940D	1568 0	7959 0	2,5	6057 0	1630	3115	1345	200+ 2x80	200	2415	2575	8509	3582
TSU- 1080 D	1815 0	9150 0	2,5	6965 0	1780	3455	1492	200+ 2x80	200	2415	2575	9703	3582
TSU- 1220 D	1980 0	1032 20	4,0	7836 0	1890	3795	1638	200+ 2x80	200	2415	2575	1092 2	3582
TSU- 1440 D	2237 0	1192 20	4,0	9123 0	2230	4330	1869	200+ 2x80	200	2415	2575	1272 5	3582