

Ventilatoras

Reserveonderdelengids

Ventilatoras

Elke ventilatoras heeft een specifiek ontwerp, in lijn met de aandrijfspecificatie. Ventilatorassen worden getest in de R&D-laboratoria van BAC.

Vaste as

- Geground en gepolijst voor eenvoudige installatie van lagers en aandrijfcomponenten.
- Verkrijgbaar in meerdere constructiematerialen.
- Groefvlakken voor positieve, veilige set-schroefinstallatie.
- Vervangingskits met koppeling beschikbaar voor installatie bij toegangsbeperkingen.



Holle as

- Speciaal geselecteerde buismaterialen zorgen voor sterkte en duurzaamheid.
- Precisie vervaardigd voor trillingsvrije werking.
- Epoxy-gecoat voor corrosiebestendigheid.
- De vertandingen zijn gemalen en gepolijst voor een nauwkeurige pasvorm en eenvoudige installatie van lagers.

Composiet aandrijffas

- Speciaal ontworpen assen inclusief koppelingen.
- Doorgaans gebruikt in grote door tandwielen aangedreven inductiekoeltorens.
- Composietmateriaal maakt het volledig bestand tegen corrosie.
- Laag gewicht en hoge sterkte, verminderen trillingen en verlengen de levensduur.

Onderhoudstip!



BAC raadt aan om bij het vervangen van de ventilatoras ook de **lagers** en geschikte **klembussen** te vervangen.

Bij het installeren van ventilatorwielen op **holle assen**, zorg ervoor dat de lijm onder de ventilatortabs wordt aangebracht, om te voorkomen dat het ventilatorwiel op de as glijdt.

Bij het installeren van ventilatorwielen op **vaste assen**, zorg ervoor dat de stelschroef goed is uitgelijnd met het gegroefde vlak wanneer de stelschroef wordt aangedraaid, om te voorkomen dat het ventilatorwiel op de as glijdt.

Wil je de assen van je BAC koelapparatuur vervangen?

Contacteer jouw [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).

Downloads

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)